

Passaggi dell'installatore necessari prima della posa dell'impianto FV.

1. Inviare ad AEMo Richiesta tecnica d'allacciamento (RTA)

A ricezione approvazione RTA:

2. Inviare ad AEMo Avviso d'installazione (AI)

Passaggi dell'installatore necessari prima dell'annuncio della conclusione dei lavori al GRD:

- ☐ Effettuare le verifiche secondo OIBT e protocollare i risultati
- ☐ Allestire ed inviare ad AEMo il documento Notifica impianto di produzione AEMo
- ☐ **Mettere fuori servizio l'impianto fino all'intervento del tecnico AEMo**
- ☐ Inviare i seguenti documenti al GRD:
 - RaSi della parte AC
 - Protocollo delle misure DC
 - Notifica dell'impianto di produzione
 - Fotografia dell'impianto

Passaggi del gestore di rete:

A partire dal settimo giorno dalla consegna della documentazione finale, il tecnico AEMo effettua le seguenti verifiche e modifiche:

- Sostituzione del contatore (se necessario)
- Attivazione gestione delle letture per entrambe le direzioni (fornitura e prelievo)
- Verifica dell'efficacia dello sgancio in caso di assenza della rete pubblica

NOTA: Le manipolazioni di inserimento e disinserimento dell'impianto di produzione devono essere effettuate dal proprietario dell'impianto o da un suo rappresentante. L'azienda elettrica NON esegue manipolazioni sui dispositivi dell'impianto.

- Controllo delle componenti installate per l'allestimento della certificazione
- Elaborazione della procedura di certificazione tramite il portale Pronovo (se richiesto)

Nota: Richiediamo la trasmissione di tutta la documentazione tramite portale/software Elektroform.

Ringraziamo per l'applicazione di questa nostra comunicazione e ricordiamo che il nostro servizio è volentieri a disposizione per eventuali ragguagli in merito.